



SEAJAL
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Secretaría
Ejecutiva

JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSC-16-SESAJ-CA/2020

“SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO”

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 (once) horas del día 08 (ocho) de septiembre de 2020 (dos mil veinte), se reunieron en la sala de juntas ubicada en la Avenida de los Arcos número 767, Colonia Jardines del Bosque, para participar en el desahogo de la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité identificada con el número **LPLSC-16-SESAJ-CA/2020**, denominada “**SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO**”; presidida por la Lic. Dulce Elena López Aguirre, representante de la Unidad Centralizada de Compras y Jefe de Recursos Materiales.

Se informa que se recibieron preguntas en base al anexo de solicitud de aclaraciones por parte del Licitante:

ISD SOLUCIONES DE TIC S. A DE C. V

PREGUNTA 1.- Anexo 1. Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si, se deberá considerar el recableado nuevo de las cámaras existentes, así como el cableado de las cámaras nuevas al centro de vigilancia ¿es correcta nuestra apreciación?

RESPUESTA: Es correcta su apreciación

PREGUNTA 2.- Anexo 1. Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare, la fuente de poder para la alimentación eléctrica de las cámaras no deberá ser considerada en la propuesta, ¿es correcta nuestra apreciación?

RESPUESTA: Es correcta su apreciación

PREGUNTA 3.- Anexo 1. Sugerimos amablemente a la convocante con el fin de reducir costos para la dependencia se considere omitir el uso de tubería Conduit y utilizar cable UTP para exterior. a su vez elevar la altura de las cámaras y realizar toda la trayectoria del cableado por la azotea del inmueble así evitando el robo del cable. ¿se acepta nuestra sugerencia?

RESPUESTA: Puede utilizar tubería conduit, cpvc, tubo galvanizado, plastificado o similar; la trayectoria puede ser por donde el proveedor considere más pertinente, sobre la altura, se debe considerar a la mayor altura posible, sin perder funcionalidad y protegido con tubería, para evitar vandalismo, cortes y/o robo del cableado.

me p



SEAJAL
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Secretaría
Ejecutiva

PREGUNTA 4.- Anexo 1. Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare, creemos existe un error en su solicitud de las garantías para las cámaras bala, ya que en base a las especificaciones otorgadas por la dependencia la garantía de las cámaras es por 2 años en partes y refacciones ¿es correcta nuestra apreciación?

RESPUESTA: La garantía debe de cumplir con al menos un año en partes y refacciones

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminado el Acto de Junta de Aclaraciones siendo las 11:30 (once treinta) horas del 08 (ocho) de septiembre de 2020.

Lic. Dulce Elena López Aguirre

Jefe de Recursos Materiales y representante de la Unidad Centralizada de Compras de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco

Dulce Elena López Aguirre